



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1164/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Zmiękczające, odżelaziające i multifunkcyjne stacje uzdatniania wody serii WS, IR oraz IR-MN

Zawierający / containing: głowice sterujące, zbiorniki ciśnieniowe, żywice jonowymienne, złoża, obudowy, przewody zgodnie z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Typ urządzenia należy dobierać w zależności od jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wymagań użytkownika. Do urządzenia należy dołączyć informację dotyczącą zakresu jego działania oraz sposobu eksploatacji, w tym zalecanym czasie wymiany/regeneracji wkładów filtracyjnych i redukcji zawartości składników mineralnych w wodzie. Twardość oczyszczonej wody nie powinna być niższa niż 60 mg CaCO<sub>3</sub>/l.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu/hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.

Wytwórca / producer:

UST- M Sp. z o.o.  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
ul. Piaskowa 124A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

UST- M Sp. z o.o.  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
ul. Piaskowa 124A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.09.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.09.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 września 2020

The date of issue of the certificate: 23rd September 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. M. Jędrzej*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH