



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0761.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Łączniki mosiężne i mosiężne chromowane

Zawierający / containing: mosiądz CW617N, zewnętrzną powłokę chromową, EPDM, NBR

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na potrzeby gospodarcze i przemysłowe, a także w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Sp. z o.o. sp. k.
62-050 Mosina
Krosno ul. Główna 9a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Sp. z o.o. sp. k.
62-050 Mosina
Krosno ul. Główna 9a



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.07.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.07.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 lipca 2022

The date of issue of the certificate: 13th July 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB